



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПЕНЗАЛИФТ»

Егорова ул., д.25, Пенза, 440015

Телефоны: (841-2) 49-02-55, 67-42-88; факс (841-2) 49-02-55

E-mail: penzalift@rambler.ru; <http://www.penzalift.com>

ОКПО 12009265, ОГРН 1025801104801, ИНН/КПП 5834000504/583401001

от 30.05.2017 № 585

На № 68 от 29.05.2017

Генеральному директору

ООО «Застава»

О.Н.Кормишенковой

СМУП "Пензалифт" направляет Вам технические условия на диспетчеризацию лифтов мкр. № 7 III-й очереди строительства жилого района Арбеково.

Технические условия на устройство диспетчерского контроля за работой лифтов

Диспетчерский пункт находится по адресу: г. Пенза, ул. Егорова, 25.

В проекте необходимо предусмотреть для диспетчеризации лифтов канал передачи телеметрической информации от машинного помещения до диспетчерского пункта по сети Интернет.

Одновременно напоминаем Вам, что в проекте также необходимо предусмотреть стоимость диспетчерского оборудования, его монтаж и пуско-наладочные работы.

Ранее выданные технические условия № 558 от 01.06.2016 считать недействительными.

Технические условия действительны в течение одного года.

Директор

В.Н.Воробьев