

**Общество с ограниченной ответственностью
«Застава»**

ОГРН 1055802571153
ИНН 5835060993
440060, г. Пенза, ул. Строителей, 1
тел.: (8412) 202-283

Исх. № 241/1 от 20.09.2017

Технические условия на наружное освещение объекта:

«Многоквартирный жилой дом стр. №14 со встроенными нежилыми помещениями в микрорайоне №7 III очереди строительства жилого района Арбеково г. Пензы»

1. Возможные точки подключения: ВРУ жилого дома.
2. Проект на наружное освещение объекта выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ; ПОТ Р М-016-2001; ФЗ-261 от 23.11.2009 г. РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...»; Постановления Правительства РФ №602 от 20.07.2011 г. «Об утверждении требований к осветительным устройствам...»; свода правил СП 52.13330.2011 (Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95); инструкции по проектированию наружного освещения СН 541-82; свода правил СП 42.13330.2011 (Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89) и Постановлением Администрации города Пензы от 19.05.2009 г. №679/2 «Организация освещения улиц».
3. Марку ЛЭП, тип опор и мощность светильников определить проектом.

Генеральный директор



О.Н. Кормишенкова