

**Изменение в проектную декларацию  
строительства многоквартирного жилого дома (стр. № 7) со встроенными нежилыми помещениями,  
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Пензенская область,  
Октябрьский р-н, Пенза г., Генерала Глазунова ул., д. № 17  
(в редакции от 02.04.2018 г.)**

В соответствии с ч. 4, ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:

*Внести изменения в графу 14.1.8. раздел 14 Проектной декларации, изложить в следующей редакции:*

<b>14.1. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения</b>		
<b>14.1.8</b>	<b>Размер платы за подключение к сети инженерно-технического обеспечения</b>	<b>1649531</b>

*Внести изменения в раздел 16 Проектной декларации, а именно в № п/п 10, 46, 80 и 86, изложив в следующей редакции:*

<b>Раздел 16. О составе общего имущества в строящемся (создаваемом) в рамках проекта строительства многоквартирном доме (перечень помещений общего пользования с указанием их назначения и площади, перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме, а также иного имущества, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации)*(60)</b>			
<b>16.2. Перечень и характеристики технологического и инженерного оборудования, предназначенного для обслуживания более чем одного помещения в данном доме</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Описание места расположения</b>	<b>Вид оборудования</b>	<b>Назначение</b>
<b>10</b>	<b>ИТП, техподполье</b>	<b>Клапан перепада давления, 1 шт. + блок перепада давления, 1 шт.</b>	<b>Для обеспечения гидравлического режима в ИТП</b>

46	Противопожарный трубопровод выше отм. +0,000	Шкаф пожарный, 68 шт	Для хранения инвентаря тушения пожара
80	Чердак щит. управления обогревом воронок ШУ	Вводной автомат диф. автомат	Для защиты электропроводки от перегрузок
86	По этажам	Ящик управления	Для управления осветительными сетями

Генеральный директор  
ООО «Застава»



О.Н.Кормишенкова